



ANUNCI

Mitjançant acord de Ple, aprovat per unanimitat en sessió ordinària de 14 de novembre de 2024, i que es transcriu a continuació, s'han resolt les al·legacions i aprovat definitivament el Text Refós del Pla municipal de Prevenció d'Incendis Forestals (PPI) de Talamanca 2024–2029, redactat per l'Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d'Incendis Forestals i Desenvolupament Agrari de l'Àrea d'Espais Naturals i Infraestructura Verda de la Diputació de Barcelona, que inclou les esmenes derivades de l'estimació parcial de les al·legacions:

I. Antecedents

Per Acord del Ple de la Corporació, adoptat en sessió del dia 14 de març de 2024 es va resoldre l'aprovació inicial del Pla municipal de Prevenció d'Incendis Forestals (PPI) de Talamanca 2024 – 2029, redactat per l'Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d'Incendis Forestals i Desenvolupament Agrari de l'Àrea d'Espais Naturals i Infraestructura Verda de la Diputació de Barcelona.

L'Acord esmentat va resoldre obrir un termini de 30 dies hàbils d'informació pública per al·legacions, que va ser anunciat al BOPB de 12 d'abril de 2024 (CVE 202410071551), a l'e-tauler i al tauler d'anuncis municipal.

En el període d'informació pública s'han presentat les següents al·legacions:

- Per part del Sr. JTC, en data 8 de maig de 2024 mitjançant registre E-2024-485

II. Anàlisi i resposta a les al·legacions

En data 20 de maig de 2024 l'Ajuntament de Talamanca va sol·licitar a l'Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d'Incendis Forestals i Desenvolupament Agrari l'informe tècnic de valoració de les al·legacions presentades al document del Pla municipal de prevenció d'incendis forestals (PPI) de Talamanca per al període 2024-2029. L'esmentat informe, rebut en data 20 de setembre de 2024 i E-2024-988, transcrit en la seva part suficient, diu:

“ 3. Valoració de les al·legacions presentades

Primera. La titularitat de la bassa dels Ànecs a la urb. La Quintana és en efecte pública, i en aquest sentit **es modificarà a la fitxa annexa de punts d'aigua d'acumulació**. Tanmateix, en tractar-se d'un punt complementari **no s'hi poden preveure actuacions de millora**. El punt és complementari ja que no és apte per a mitjans aeris, un dels requisits de bombers per a que un punt d'aigua tingui la consideració de bàsic.

Segona. Com en el cas anterior, **no es preveuen actuacions en punts d'aigua que no tinguin la consideració de bàsics**. En aquest cas no seria ni complementari perquè no és accessible per a mitjans aeris i no té garantida la disponibilitat d'aigua a l'estiu.

L'actuació fa referència a la plataforma i la vegetació del vial per a l'accés de vehicles de serveis i emergències a la zona en cas necessari.

Tercera. Durant el treball de camp les actuacions APC-13 i APC-15 no constaven com a executades i no es va rebre informació de la seva previsió d'execució ni de la seva



execució efectiva amb anterioritat al lliurament del document del PPI a l'Ajuntament. Aquestes actuacions no consten com a realitzades amb subvencions d'anys anteriors del PPI. Cal que l'ajuntament confirmi que aquesta informació és correcta i en cas afirmatiu, es suprimiran les actuacions al mapa i a les fitxes de previsions d'inversió.

Quarta. Els camins 22-I i 19-I no interseccionen en aquest PPI. En la intersecció dels camins 21-I i 19-I hi ha un pas al torrent que **ja consta com a realitzat**. Respecte als altres passos indicats:

- a) Atès que es circula per la riera durant un tram, **no té consideració de pas** per a travessar la riera, i no és viable formigonar trams llargs en paral·lel ni a l'interior de la llera, i difícilment l'ACA ho autoritzaria.
- b) Aquest sí que travessa i està ja **previst al PPI** com a APC-3
- c) Aquest també **està previst**, amb codi mapa APC-5
- d) El tram en qüestió **pertany al terme d'El Pont de Vilomara i Rocafort** i, en cas que es consideri necessari, es planificaria a l'actualització del seu PPI.

Respecte a compensar els 5.250€ la possible supressió de les actuacions APC-13 i APC-15 per a planificar les actuacions proposades, informar que només les actuacions APC-3 i APC-5 estan planificades amb un pressupost previst de 23.100€ atès que són passos de més de 100 m de longitud.

Cal remarcar que la fitxa 2.1 del PPI de Talamanca conté la planificació del formigonat d'un total de 30 punts crítics (passos de riera, pujadors, estretaments), per un valor conjunt d'inversió prevista de gairebé 316.000€. Es tracta d'un planejament ambiciós però necessari, que preveu les necessitats per a disposar d'un territori ben preparat, i sempre amb perspectiva tècnicament viable i territorialment realista.

Cinquena. Només es valorarien les propostes de punts situats en el T.M de Talamanca. Cal recordar que el PPI té com a objectiu dotar d'una xarxa de punts d'aigua bàsics segons els requisits tècnics de bombers: capacitat superior a 200 m³, disponibilitat garantida, accessibilitat per mitjans tant aeris com terrestres, i prioritàriament tipologies de bassa o dipòsit de formigó. Altres finalitats referents a fauna en les petites i antigues rescloses de les rieres, encara que siguin ben intencionades i fonamentades, **no són objecte prioritari de la prevenció d'incendis forestals** segons fitxes tècniques de bombers.

Sisena. Es poden valorar les propostes formulades quan es detecti una carència en la cobertura actual de la xarxa de punts d'aigua que, segons criteris de bombers referents a la distància en línia recta, ara seria suficient. No és correcte sobre-planificar més enllà del que és realista un territori que disposa de bona cobertura en llurs xarxes d'accés viari i de disposició d'aigua. En conseqüència, les possibles actuacions de captacions en orígens i fonts d'aigua serien valorades a mesura que es presentin necessitats sobrevingudes o en properes actualitzacions del Pla.

Respecte a la bassa de la Tatgera, **no es va planificar al PPI per què no es pot assegurar l'aigua i és a tocar de la carretera**, i en proximitat a una línia elèctrica de baixa tensió i una de telèfon. I també per suficiència en cobertura territorial de punts propers de càrrega d'helicòpters com el dipòsit de la Vila, el dipòsit de les Oliveres (Calders), i el dipòsit del Cap de la Serra (Navarcles).

4. Conclusions

Es considera que **es poden informar favorablement** les següents modificacions a partir de les al·legacions presentades:

- **Modificar la titularitat de la bassa de La Quintana a pública**



- **Suprimir les actuacions APC-13 i APC-15 sempre i quan l'ajuntament confirmi que la informació és correcta i que ja les ha executades (no consten com a realitzades amb subvencions d'anys anteriors del PPI).**

Es considera que, segons els arguments tècnics explicitats en el cos d'aquest informe, no existeix motivació per informar favorablement la resta d'al·legacions."

L'Ajuntament de Talamanca ha comprovat i confirmat que les actuacions APC-13 i APC-15 estaven executades i així ho ha comunicat a l'Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d'Incendis Forestals i Desenvolupament Agrari en data 23 d'octubre de 2024 mitjançant S-2024-414.

La Secretaria General ha emès informe en data 8 de novembre de 2024.

III. Consideracions jurídiques

La legislació aplicable a efectes procedimentals està constituïda per:

- Els articles 234 i següents del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
- Els articles 8 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis de les entitats locals.
- Els articles 231 i següents de la Llei 9/2017, de contractes del sector públic sobre contingut del projecte i sobre informe de supervisió.
- Article 52.2.o) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya sobre competència per l'aprovació.

Per raó de l'existència d'al·legacions és preceptiva l'aprovació expressa del projecte.

Pels fets i fonaments exposats, es proposa al Ple l'adopció dels següents

ACORDS

Primer.- Estimar parcialment les al·legacions formulades pel Sr. JTC de conformitat amb l'Informe tècnic que ha quedat indicat a la part expositiva, i en conseqüència, introduir les esmenes al Text refós que se sotmet a aprovació definitiva.

Segon.- Aprovar definitivament el Text Refós del Pla municipal de Prevenció d'Incendis Forestals (PPI) de Talamanca 2024–2029, redactat per l'Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d'Incendis Forestals i Desenvolupament Agrari de l'Àrea d'Espais Naturals i Infraestructura Verda de la Diputació de Barcelona, que inclou les esmenes derivades de l'estimació parcial de les al·legacions.

Tercer.- Publicar la present resolució al BOPB, a l'e-tauler i al tauler d'anuncis municipal per a coneixement públic, en compliment de l'article 38.2 del Decret 179/1995, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals.



Ajuntament de
Talamanca

Quart.- Trametre el Text Refós del Pla municipal de Prevenció d'Incendis Forestals (PPI) de Talamanca 2024 – 2029, al Servei de Prevenció d'Incendis Forestals del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya per a la seva aprovació, d'acord amb el que estableix l'article 40.1 de la Llei 6/1988, de 30 de març, Forestal de Catalunya.

Cinquè.- Publicar la versió consolidada del PPI al Portal de Transparència, en compliment de l'article 10.1.a) de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

Sisè.- Notificar el present acord a l'interessat i a l'Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d'Incendis Forestals i Desenvolupament Agrari de la Diputació de Barcelona.”

Contra aquesta resolució que posa fi a la via administrativa, es pot interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent de la publicació d'aquest anunci al Butlletí Oficial de la província (BOPB).

Potestativament, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l'ha dictat, en el termini d'un mes a comptar des del dia següent de la referida publicació.

Talamanca, a 21 de novembre de 2024

L'Alcalde,
Salvador Mañé i Papasey